



Расчет среднемесячного потребления тепловой энергии за 2022 год по адресу: ул. Дружбы, д. 1 Б

Согласно п. 42(1) Правил № 354 оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов - в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года.

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется по формулам 3, 3(1) и 3(2) приложения № 2 к настоящим Правилам.

Расчет среднемесячного объема тепловой энергии используемой для нужд отопления проводился по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии согласно п.42 (1) Постановления № 354 от 06.05.2011 г.

Период	Начислено по среднему за 2022 г	Подогрев (Гкал)	Подогрев СОИ Гкал	Объем в месяц	Объем по счету ООО ЭТС/КТС	ТАРИФ
янв.22	171,7089	35,332392	8,119612	215,16	500,5090	2 476,39
фев.22	171,7089	22,815156	10,742857	205,27	338,9090	2 476,39
мар.22	171,7089	23,752281	9,142727	204,60	265,1350	2 476,39
апр.22	171,7089	27,935658	11,130333	210,77	234,5690	2 476,39
май.22	171,7089	24,520562	11,119945	207,35	152,6850	2 476,39
июн.22	171,7089	21,701452	5,866940	199,28	31,4410	2 476,39
июл.22	171,7089	16,506558	9,330568	197,55	33,5020	2 615,12
авг.22	171,7089	14,331000	8,721000	194,76	26,7580	2 615,12
сен.22	171,7089	19,932024	10,259986	201,90	79,7030	2 615,12
окт.22	171,7089	17,034000	12,239986	200,98	160,4710	2 615,12
ноя.22	171,7089	23,705922	11,688085	207,10	274,9140	2 615,12
дек.22	171,7089	11,928900	0,000000	183,64	267,4870	2 944,50
	2060,5068	259,495905	108,362039	2 428,36	2 366,0830	

Объем тепловой энергии за 2022 год по ОДПУ тепловой энергии по счетам РСО составил 2366,083 Гкал

Объем тепловой энергии, потраченной на подогрев ХВС для нужд ГВС, за 2022 год составил 259,4959 Гкал

Объем тепловой энергии, потраченной на подогрев ХВС для нужд ГВС (СОИ) за 2022 год составил 108,3620 Гкал

Объем тепловой энергии на ОДН составил 1162,6413 Гкал

ИТОГО объем тепловой энергии за 2022 год на нужды отопления составляет 1998,2251 Гкал.

ИТОГО среднемесячный объем тепловой энергии на нужды отопления за 2022 года по МКД составляет 166,5187 Гкал.

Расчет среднемесячного объема на 2023г (рассчитывался по данным за 2022г):

2366,083 Гкал (Объем за год по счетам РСО) – 108,36 Гкал (объем за год на подогрев ХВС для ГВС СОИ) – 259,49 Гкал (объем на подогрев ХВС для ГВС)=1998,22/12(месяцев)=166,52 Гкал на дом.

Данный расчетный объем будет использован для ежемесячного начисления платы по услуге Отопление в 2023 году.

Обращаем внимание, что среднемесячный объем для расчета каждого отдельного помещения в 2023 году будет индивидуальным и зависит от фактического потребления тепловой энергии данного помещения за 2022 год. При этом общий среднемесячный объем тепловой энергии по МКД, применяемый для ежемесячного расчета платы, будет составлять расчетное среднемесячное потребление.

Справочно сообщаем, что для расчета объема тепловой энергии, затрачиваемой на подогрев 1 куб.м. горячей воды, применяется норматив 0,051 Гкал/куб.м., утвержденный Постановлением Администрации г.о. Химки № 795 от 25.06.2014 г.